

プールの安全確保のための緊急自主点検について

1. 概要

水泳プールの各管理者（ ）において、プールの安全確保のため、緊急自主点検を行うとともに、その結果を掲示していただく。

（ 管理委託等が行われている場合には、管理について実質的に責任を負う者）

2. 呼びかけ方法

関係省庁から全国の水泳プールの管理者に下記により呼びかけ。

【国立施設（独立行政法人、国立大学法人等の施設を含む。）】…各省庁

【公立施設】

- ・ 学校（私立学校を含む。）および教育委員会所管施設…文部科学省
- ・ 都市公園…国土交通省
- ・ その他の公立施設…総務省

【民間施設】

- ・ 市町村を經由した呼びかけ…総務省
- ・ 保健所を經由した呼びかけ…厚生労働省
- ・ 関係業界団体等を經由した呼びかけ…経済産業省等

3. 緊急点検項目

(1)施設関係

点検対象

- ・ プール水槽内の水を排除するための排水口
- ・ 循環濾過装置や起流ポンプ等へ吸水するための環水口

点検項目

- ・ 鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルト等で堅固に固定されているか
- ・ その他管理者が重要と考える項目

(2)管理運営関係

点検対象

- ・ 監視体制

点検項目

- ・ 監視員が適切に配置されているか
- ・ 監視員に対してプールの施設・構造や監視業務について十分な指導を行っているか
- ・ その他管理者が重要と考える項目

4. 実施時期

可能な限り速やかに実施。

5. 掲示方法

別紙の掲示例を参考に、プールの入口等に掲示。

プールの安全確保のための緊急自主点検結果

当 プールは、国の「プールにおける事故対策に関する関係省庁連絡会議」による「プールにおける安全確保のための緊急アピール」を受けた緊急自主点検を行い、施設の安全性を確認しました。

平成18年8月 日
 プール管理者
 (連絡先: - -)

区分	点検項目	点検結果
施設関係	鉄蓋、金網、吸い込み防止金具等がネジ・ボルト等で堅固に固定されているか	(例) 堅固に固定されている など
	その他管理者が重要と考える項目	(適宜記載)
管理運営関係	監視員が適切に配置されているか	(例) 適切に配置されている など
	監視員に対して、プールの施設・構造や監視業務について十分な指導を行っているか	(例) 十分指導を行っている など
	その他管理者が重要と考える項目	(適宜記載)